

土質試験結果一覧表 (材料)

株式会社 丸高商事

調査件名

岐阜県郡上市大和町大間見字天野洞

整理年月日

31年 4月

整理担当者

吉田 竜哉



試料番号 (深 さ)	山土砂				
一般	湿润密度 ρ_t g/cm ³				
	乾燥密度 ρ_d g/cm ³				
	土粒子の密度 ρ_s g/cm ³	2.661			
	自然含水比 W_n %	4.2			
	間隙比 e				
	飽和度 S_r %				
粒度	石分 75mm以上 %	-			
	礫分 2~75mm %	80.5			
	砂分 75 μ m~2mm %	13.4			
	シルト分 5~75 μ m %	} 6.1			
	粘土分 5 μ m未満 %				
	均等係数 U_c	36.3			
	曲率係数 U'_c	2.66			
最大粒径 mm	75				
コンシメーション	液性限界 W_L %	25.1			
	塑性限界 W_p %	19.4			
	塑性指数 I_p	5.7			
分類	分類名	細粒分砂まじり礫			
	分類記号	(G-FS)			
締固め	試験方法	E-b			
	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³	2.048			
	最適含水比 W_{opt} %	8.5			
C B R	室内	試験方法	締固めた		
		膨張比 γ_e %	0.000		
		貫入試験後含水比 W_2 %	7.7		
		平均 CBR	58.4		
		95%修正CBR	32.0		
	90%修正CBR	22.0			
現場	試験箇所の含水比 w %				
	平均 CBR				
	95%設計CBR	20.5			

特記事項